

Inowrocław 06.08.2010

Do Wszystkich Wykonawców

Odp. Pyt. 1 W przedmiarze uwzględniono tynk typu TERAZYT na całości poz.1.1.4.
Nie ujmować dodatkowych robót.

Odp. Pyt. 2 Należy przyjąć folię kubelkową,

Odp. Pyt. 3 Na zwieńczeniu słupków wykonać tynk szlachetny nakrapiany /ujęto w przedmiarze/

Odp. Pyt. 4 Należy przyjąć 10cm z piasku stabilizowanego mechanicznie

Odp. Pyt. 5 Płyta GK zwykła 12mm,

Odp. Pyt. 6 Ościeżnica drewniana regulowana – patrz pkt 6.4 opisu

Odp. Pyt. 7 Płyta otworowa

Odp. Pyt. 8 Utylizacja gruzu patrz pkt 8.1.4. przedmiaru PRACE INNE

Odp. Pyt. 9 W związku z błędnym eksportem danych na stronę internetową
Zamawiający uzupełnia załącznik do SIWZ o brakujące rysunki .

W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Kuszel